

威海市第二中学 南校区学生公寓火灾自动报警系统报价方案

威海市第二中学南校区学生公寓楼共有 3 栋，男生公寓一栋建筑面积 4940m²，建筑高度 22.2m，地上 6 层；女生公寓 2 栋，每栋建筑面积 4082m²，建筑高度 17.3m，地上 5 层；为确保消防安全，学生公寓计划安装火灾自动报警系统。

要求：各公寓楼智慧消防报警系统配备 4G 通讯烟感报警器（含 3 年 4G 卡），烟感需自带蓄电池，电池使用寿命需达到 3 年，报警信息通过 4G 信号可传输至报警平台及消防负责人手机。

具体设备情况及报价价格清单如下：

序号	项目	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
1	无线烟感报警器	套	277			男生宿舍 123 个房间，女生宿舍 154 个房间
2	平台服务费	年				学校自备电脑，登陆网页平台
3	系统调试费	系统				

现邀请有意愿为我校提供以上设备及安装的企业进行报价。

参与报价企业要求：

1. 具备从事相关行业的资质。
2. 需提供相关设备的合格证书。
3. 提供规范的报价。

请有意向的企业在 2026 年 5 月 15 日 17 点前，将详细报价 PDF 盖章版发送至指定邮箱 jnxycyj@sina.com，联系电话：0631-5972575。



附件：报价单

报价单位					
联系人					
联系方式					
品名	规格及型号	详细参数	单价	总计	质保期
合计					
服务承诺					